



防爆合格证

证号: GYB13.1580X

由 上海奇正信息电子科技有限公司
(地址: 上海市奉贤区西渡镇兴中路225号2层)

制造的产品:

名称 隔爆型压力变送器

型号规格 PT600Z系列

防爆标志 Ex d II C T4~T6 Gb

产品标准 Q/AAA 08-2011

图样编号 BP11A、BP11C

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2013年8月26日至2018年8月25日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。
3. 型号规格说明见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一三年八月二十六日



本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580



防爆合格证

证号: GYB13.1581X

由 上海奇正信息电子科技有限公司
(地址: 上海市奉贤区西渡镇兴中路225号2层)

制造的产品:

名称 隔爆型压力变送器
型号规格 PT600系列
防爆标志 Ex d II C T4~T6 Gb
产品标准 Q/AAA 08-2011
图样编号 PT600-ZZ

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2013年8月26日至2018年8月25日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。
3. 型号规格说明见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一三年八月二十六日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。



防爆合格证

证号: GYB15.1185X

由 上海奇正信息电子科技有限公司
(地址: 上海市奉贤区西渡镇兴中路225号2层)

制造的产品:

名称 本安型压力变送器

型号规格 PT600系列

防爆标志 Ex ia II C T4 Ga

产品标准 Q/AAA 02-2013

图样编号 BP11A、PT0X-ZZ

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2015年3月26日至2020年3月25日

- 备注
1. 安全使用注意事项见本证书附件。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。
 3. 型号规格说明见本证书附件。
 4. 本安电气参数见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一五年三月二十六日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580